



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.224.П.000881.06.08 от 16.06.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные из сшитого полиэтилена РЕ-Ха для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

изготовленная в соответствии

ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель

ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №1140П03-08 от 27.03.2008г. ИЛ "ЭП ЭМС" (атт. аккр. № РОСС.RU.0001.515247).

№ 2038228

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

формальдегид
ацетальдегид
этилацетат
гексен
гептен
ацетон
метилловый спирт
пропиловый спирт

мг/м³

0,003

0,01

0,1

0,085

0,065

0,35

0,5

0,3

мг/л

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,5

формальдегид
этилацетат
гексан
гептан
ацетон
метилловый спирт
пропиловый спирт
бутиловый спирт

Область применения:

для горячего и холодного водоснабжения и отопления.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

по нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-производителя на русском языке.

Заключение действительно до 16.06.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2038228